



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

17/09/2018 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20184959

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 15/03/2019 TARİHİ, SAAT 15:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MERAL IŞIKÇI

İşletme Müdürü

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	MOTORİN	16.000,00 LİTRE
---	---------	-----------------

TEKLİF NO : 20184959

NOT : ÖDEME VADESİ 90 GÜNDÜR

İLGİLİ KİŞİ : ÖZEN BECEREN

TEL : 4122412

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

MOTORİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) Motorin Tüpraş standartlarına uygun olacaktır. Özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

Özellik	Birim	Değer	Sınır	Deney Yöntemi
Yoğunluk	kg/m ³	820-845		TS 1013 EN ISO 3675
Polisiklik aromatik hidrokarbonlar	% ağırlık	11	En çok	TS EN 12916
Parlama Noktası	OC	55	En az	TS EN ISO 2719
Soğuk Filtre Tıkanma Noktası (SFTN)	OC			TS EN 116
Kıs (a)		-15	En çok	
Yaz (b)		5	En çok	
Damıtma				TS 1232 EN ISO3405
250 OC'ta elde edilen	% hacim	65	En çok	
350 OC'ta elde edilen	% hacim	85	En az	
% 95'in (hacim/hacim) elde edildiği				
Sıcaklık	OC	360	En çok	
Kükürt	mg/kg	10	En çok	TS EN ISO 20846 TS EN ISO 20884
Karbon Kalıntısı (% 10 damıtma kalıntısında)	% ağırlık	0,30	En çok	TS 6148 EN ISO 10370
Viskozite (40 OC'ta)	cst	2,0-4,5		TS 1451 EN ISO 3104
Bakır Şerit Korozyon (50 OC'ta 3 saat)		No.1	En çok	TS 2741 EN ISO 2160
Kül	% ağırlık	0,01	En az	TS 1327 EN ISO 6245
Setan İndisi	hesapla	46	En çok	TS 2883 EN ISO 4264
Su	mg/kg	200	En çok	TS 6147 EN ISO 12937
Toplam Kirlilik	mg/kg	24	En çok	TS EN 12662
Oksidasyon Kararlılığı	g/m3	25	En çok	TS EN ISO 12205
Yağlama özelliği (wsd) 60 OC'ta				
Düzeltilmiş aşınma izi çapı	µm	460	En çok	TS EN ISO 12156-1

- İhale konusu isin teslim programı ile denetim, muayene ve kabul işlemleri, sözleşme tasarısına ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin denetim, muayene ve kabul işlemlerine dair yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılacaktır.
- Teslimatlar idarece tayin edilecek bir komisyon ile yapılacaktır. Mal teslim alınmadan önce komisyon gözetiminde kantarda tartılacak ve boşaltım noktasına kadar araca eslik edecektir. Boşaltım noktasında gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra tankere litre sayacı ile de ölçüm yapılarak boşaltım yapılacaktır. Boşaltım işlemi tamamlandığında kantar noktasına kadar yine araca eslik edecek ve bos tartımı yapılarak dökülen akaryakıtın miktarı bulunacaktır.
- Muayene öncelikle görsel olarak yapılacaktır. Akaryakıtın kalitesinden endişe duyulduğu takdirde 1.kimyasal incelemenin bedeli yüklenici tarafından ödenecektir. Kimyasal inceleme ihtiyacı sürekli hale geldiği takdirde malın evsafında bozukluk varsa yüklenici, yok ise idare tarafından kimyasal incelemenin bedeli ödenecektir. Görsel incelemede akaryakıt ürününün rengi, parlaklığı, su muhteviyatı, içinde tortu v.s.yabancı maddeler bulunup bulunmadığı araştırılacaktır.
- Teslimatlarda 25/06/1998 tarih ve 23383 sayılı Resmi Gazete'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Yayınlanan Petrol İşleri Genel Müdürlüğü-98 sayılı tebliğin "G" maddesinde ürünler bazında yoğunluk (kesafet) değerleri (gr/cm) aşağıda belirtildiği gibi uygulanacaktır.
Motorin: 0,845

Firma irsaliyesinde belirlenmiş olan kesafet değeri yukarıda belirtilen kesafet değerinden Yüksek ise hesaplama firma irsaliyesi üzerindeki kesafet değerine göre yapılacaktır. Aksi halde yukarıdaki değerler esas alınacaktır.

- 6) Teslim Yeri: Hastane bahçesinde bulunan yakıt depolarına, elektrik jeneratörlerinin depolarına, Karşıyaka polikliniği kat kaloriferi depolarına olacaktır. Teslim yerleri genel nitelikte olup özel durumlarda araç depolarına direkt olarak motorin alımı da yapılabilecektir.
- 7) Akaryakıtın ikmali esnasında oluşabilecek tehlikeler için her türlü önlem yüklenici tarafından alınmış olacaktır.
- 8) Dolum boşaltma işlemleri esnasında tanker şoförleri topraklama yaparak özel kıyafetleri ile boşaltma işlemini tamamlayacaklardır.
- 9) Teslim edilecek motorin ilgili TS normlarına (TS.3082 EN 590 Otomotiv Yakıtları Dizel (Motorin)- Gereklere ve Deney Yöntemleri) ve Tüpraş spesifikasyonlarına uygun olacaktır. Alımı yapılacak akaryakıt ürünleri için TSE standartlarına veya Tüpraş spesifikasyonlarına uygunluk belgesi istenmektedir.
- 10) Yüklenici, akaryakıtı teknik düzenlemelere uygun olarak idareye teslim etmekle yükümlüdür. (10.09.2004 tarih 25579 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik)
- 11) Yüklenici idare'ye motorin ikmali yapacak tankerlerin pompa ve sayaçlarının, yetkili kurumlarca kalibrasyonlarının yapılmış olduğunu tevsik eden belgeyi araçta bulunduracaktır. Bu belge araçta bulunmazsa veya belgenin geçerlilik süresi dolmuş ise o aracın getirdiği ürün teslim alınmayacaktır.
- 12) Firma yetkilisi, akaryakıt teslimatı yapmadan önce Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünden Marker kontrolü için yetkili memur getirerek yapılan analizlerde uygunluk raporu alındıktan sonra akaryakıt teslim edecektir.
- 13) İdare hizmet araçlarına akaryakıt aldığı esnada gerekli görmesi durumunda usulüne uygun olarak tutanak düzenlemek suretiyle alacağı yakıt örneklerini ilgili laboratuvarlarda test ettirmeye yetkili olup alınan numunelerin TÜPRAS Spesifikasyonlarına uygun çıkmaması, numunelerde pislik, su vb. artık ve yabancı maddeler bulunması hallerinde teslim edilen parti malın tümü Yüklenici tarafından geri alınarak aynı miktarda yenisi ücretsiz olarak teslim edilecektir. Bu durumda tahlil ücreti ile birlikte araçlarda oluşacak hasar ve zararın giderilmesi için yapılacak masraflar da Yükleniciden tahsil edilecektir.
- 14) İdare tarafından akaryakıt talebi sözlü, yazılı veya faks yoluyla yapılacak olup talep geldiği zaman yüklenici 24 saat içinde depoya teslimini sağlamak zorundadır.
- 15) Teslim sırasında tankerden HASTANE teslim vanasına kadar olan patlama, hortumun vanadan çıkması vs. sebeplerle zayi olan akaryakıtın tespiti HASTANE tarafından yapılır, teslim zaptında: düşülecek ve bu sebepten dolayı FİRMA bir hak talebinde bulunamayacaktır.
- 16) Akaryakıt PETROL PİYASASINDA UYGULANACAK TEKNİK KRİTERLER HAKKINDA YÖNETMELİK e uygun olarak teslim edilecektir.
- 17) Yüklenici teslim ettiği her petrol ürününe ait sevk irsaliyesini (EPDK' ya kayıtlı ana akaryakıt depolarından veya rafineriden kesilen irsaliyeyi ibraz etmek zorundadır.
- 18) Yüklenici ihale süresince sağlık kampüsünde bulunan akaryakıt pompasının bakım ve onarımını ve tamirini ücretsiz olarak yapacaktır.
- 19) Yüklenici ihale süresince 1 adet taşınabilir akaryakıt pompası ve 1 adet 210 litre kapasiteli akaryakıt varilini idareye verecektir. Akaryakıt pompası özellikleri: minimum 45 lt/dk debi, 25 FT basma yüksekliği, 8 metre 3/4 çaplı basma hortumu, 2 metre 3/4 çaplı ve çekvalfli emme hortumlu, kendinden emişli, bağlantıları 360 derece mafsallı, akaryakıt tabancalı, 220 V 50 Hz çalışma gerilimine sahip olmalıdır.