



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

10/05/2019 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20193026

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 15/05/2019 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA
NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA
İşletme Müdürü V.

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	BACA KONTROLLERİ VE TEMİZLİĞİ	2,00	ADET
---	-------------------------------	------	------

TEKLİF NO : 20193026

NOT : ÖDEME VADESİ 180 GÜNDÜR

İLGİLİ KİŞİ : ÖZEN BECEREN

TEL : 4122412

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/3

FORM NO: MYS_0072

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

511.0036.000	BACA KONTROLLERİ VE TEMİZLİĞİ	ADET	2
--------------	-------------------------------	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(8323) BACA KONTROLLERİ VE TEMİZLİĞİ

Açıklama : BACA KONTROLLERİ VE TEMİZLİĞİ

1. Bu teknik şartname, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi bakım/onarım sorumluluğundaki bulunan sıcak su hazırlama kazanları ve buhar jeneratörlerinin, baca temizliklerinin yapılması işini kapsar.
2. Yüklenicinin baca temizliği işi kapsamında yapılacak hizmetler için İtfaiye Daire Başkanlığından alınmış " Baca ve Yağlı Kanal Temizlik Yetki Belgesi " olmalıdır.
3. Yüklenici firma baca ve kanal temizliği yapılan mahalde, denetim elemanlarının rahatlıkla görebileceği bir noktaya "Temizlik Bandrolü" yapıştırmak zorundadır.
4. Yapılan işlemlerin her safhasında ilgili teknik hizmetler müdürlüğü ve idarenin sistemle ilgili yetkili personeline teknik konularda yüklenici firma tarafından bilgi verilecektir.
5. Her türlü işlem, üretici firmanın yürürlükteki bakım talimatı (katalog) ve uygulamalarına; yürürlükteki TSE standartlarında belirtilen esaslara ve programına uygun yapılacaktır. Bakım ve onarım esnasında meydana gelebilecek tüm kaza ve hasarlardan yüklenici firma sorumludur. Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.
6. Her türlü alet, araç, gereç, ölçme cihazı ve yardımcı personel yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
7. Bakım esnasında tüm nakliyeler yükleniciye ait olup ayrıca nakliye bedeli talep etmeyecektir.
8. Yüklenicinin gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda yüklenicinin personeline kazaya uğrayanların tedavi giderleri ve tazminatları yükleniciye aittir. Ayrıca bu personelden iş başında ölenleri defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de yükleniciye aittir.
9. Kazanların sorumlu personeline dikkat etmeleri gereken kurallar, kazanların özelliğine göre farklılık arz edebilecek bilgiler, kazan kullanım talimatları olmayan kazanlara talimatlar, yüklenici firma tarafından kazan dairesinde uygun yerlere yazılıp asılacaktır.
10. Bakım ve temizlik hatasından meydana gelecek olan her türlü hasardan, can ve mal güvenliğinden, periyodik ve arıza bakımını yapan yüklenici firma sorumlu olacaktır.
11. Yüklenici, idarenin güvenlik açısından veya teknik açıdan uygun görmediği personeli değiştirecektir. Yüklenicinin personeli, idarenin tüm kural ve talimatlarına uygun davranacaktır.
12. Mesai saatlerinde 9:00-17:00 arasında başlamış bir bakım onarım faaliyeti, mesai dışına taşmış ise, böyle durumlarda yüklenici idarenin belirleyeceği personel ile idarenin belirleyeceği saate kadar çalışacaktır.
13. Bakım esnasında yakıt vanaları, brülör şalteri v.b. ekipmanlar kapatılacaktır.
14. Temizleme aparatı ile baca temizlenerek partiküllerin baca alt noktasına düşmesi sağlanacaktır.
15. Baca içi temizleme işi yapılmadan öncesi ve sonrası kamera ile kontrol edilerek fotoğraflarla belgelenecektir.
16. Baca içinde oluşan kurum, katı partikül vb. (gaz yakıt) baca, temizleme aparatı ile temizlenecektir.
17. Baca temizliği kesinlikle çelik tel fırça ile yapılmayacaktır. Baca temizliğinde kullanılan alet paslanmaz veya plastikten mamul malzeme kullanılacaktır.
18. Baca alt noktasında bulunan temizleme kapağı yardımıyla baca içindeki kurum ve cisimler temizlenecektir.
19. Temizleme işlemine müteakiben drenaj manşonu mutlaka kontrol edilecektir. Gerekli görüldüğü takdirde baca içine su dökülerek drenaj hattının tıkanıp tıkanmadığı kontrol edilecektir.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

10/05/2019 10:21:44

20. Temizleme işlemi sonunda drenaj hattı tıkalıysa temizliği yapılacaktır.
21. Temizleme kabı ve baca terminali işlem başlangıcından önceki durumuna getirilecektir.
22. Yüklenici firma, baca temizliği öncesinde ve sonrasında kazan dairesini fotoğraflayıp, baca temizliğinden dolayı oluşan mahal kirlenmesi durumunda, kazan dairesi mahal temizliğini yapacaktır.
23. Baca temizliğinden dolayı çıkan materyalleri atık yönetmeliği çerçevesinde, yüklenici firma tarafından imha edilecektir ve idareye bertaraf belgesi verilecektir. Bu işlem için idareden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.
24. Yüklenici firma, baca temizliği faaliyetlerini "Baca Temizlik Raporu" tutacak ve gerekli bilgilendirici açıklamaları, dikkat edilmesi gereken hususları teknik ve idare personeline yapacaktır.

C.E